



LEGENDA	
	POSTE EXISTENTE COM TRANSFORMADO - CPFL
	POSTE EXISTENTE COM TRANSFORMADO - CPFL
	POSTE PARTICULAR COM TRANSFORMADOR - PARTICULAR A SER EXECUTADO
	REDE SECUNDÁRIA EXISTENTE - CPFL
	REDE PRIMÁRIA EXISTENTE - CPFL

NOTAS:

- 1) AS DIMENSÕES ESTÃO INDICADAS EM METROS;
- 2) PROJETO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO CONFORME DESENHOS:  
GED 15166, DES. 12  
GED 2861, DES. 24-1/3, 2/3 E DES. 30
- 3) PROJETO COMPLETO SEGUINDO AS SEGUINTES NORMAS CPFL:  
- GED 2855 - FORNECIMENTO EM TENSÃO PRIMÁRIA 15KV, 25KV E 34,5KV-VOL 1  
- GED 2856 - FORNECIMENTO EM TENSÃO PRIMÁRIA 15KV, 25KV E 34,5KV-VOL 2  
- GED 2858 - FORNECIMENTO EM TENSÃO PRIMÁRIA 15KV, 25KV E 34,5KV-VOL 3  
- GED 2859 - FORNECIMENTO EM TENSÃO PRIMÁRIA 15KV, 25KV E 34,5KV-VOL 4.1  
- GED 2861 - FORNECIMENTO EM TENSÃO PRIMÁRIA 15KV, 25KV E 34,5KV-VOL 4.2  
- GED 15166 - REDE COMPACTA 15 KV E 25 KV - TRANSFORMADOR COM SUPORTE PARA PARARRAIOS - MONTAGEM.
- 4) O ATERRAMENTO DEVERÁ SER MONTADO CONFORME GED 2861 DESENHO 20-2/4 E 3/4.
- 5) COORDENADAS DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO:  
LONGITUDE: -21.768982  
LATITUDE: -48.168148
- 6) DADOS GERAIS:  
ENDEREÇO DA OBRA: AV JOSÉ PARISI, 364.  
BAIRRO: VILA VELOSA.  
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - DAAE  
CNPJ: 44.239.770/0001-67
- 7) NO LOCAL EXISTE UMA MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO COM O CÓDIGO 18598, DO QUAL SERÁ DESLIGADA PARA A LIGAÇÃO DO NOVO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO.
- 8) PROJETO REVISADO CONFORME RESSALVAS DA APROVAÇÃO DA CPFL NO DIA 14/11/19.
- 9) APROVAÇÃO DO PROJETO NO DIA 14/11/19 SOB A ATIVIDADE Nº459152625

R03				
R02				
R01	07/01/20	DAAE	AAO	REVISADO CONFORME COMENTARIOS E APROVAÇÃO DA CPFL
R00	08/11/19	DAAE	AAO	Emissão inicial
REV.	DATA	SOLICITANTE	RESP.	DESCRIÇÃO

**PROJETOS EXECUTIVOS**  
ARQUITETURA | DESENVOLVIMENTO | ENGENHARIA  
Rua Expedicionários do Brasil, 1448  
Centro - Araraquara - SP  
(16) 3319-8150 | contato@allien Engenharia.com.br

OBRA Centro de Atendimento DAAE	
PROPRIETÁRIO PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ARARAQUARA	ESCALA Indicada
LOCAL Av. José Parisi, nº 364, Vila Velosa, Araraquara/SP	VERIF. AAO
TÍTULO DA FOLHA PLANTA DE SITUAÇÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO
AUTOR DO PROJ. Eng. Ariel Augusto de Oliveira	08/01/2020
RESP. TÉCNICO Eng. Ariel Augusto de Oliveira	FASE Proj. Executivo
DOC. Nº 28027230191480639	REGISTRO CREA/SP 5069235419
ARQUIVO 20-01-08_ALTI_DAAE_CPFL_FL1.DWG	ASS.
	STATUS Aprovado
CPFL 01/02	

PLANTA DE SITUAÇÃO  
S/ESCALA