



Isométrico Geral
1:75

- COMPONENTES DOS ABRIGOS DE HIDRANTES
- 1 – QUANTIDADE DE MANGUEIRAS: 2 X 15 METROS
 - 2 – QUANTIDADE DE ESGUICHOS: 01
 - 3 – DIÂMETRO DOS ESGUICHOS: 40 mm
 - 4 – CHAVE DE MANGUEIRAS: 02

RD3				
RD2	06/01/20	DAE	WLF	Compatibilização de projetos.
RD1	09/12/19	DAE	WLF	Ateração do traçado da rede de hidrantes.
RD0	21/10/19	DAE	WLF	Emissão inicial
REV.	DATA	SOLICITANTE	RESP.	DESCRIÇÃO



PROJETOS EXECUTIVOS
ARQUITETURA | GERENCIAMENTO | ENGENHARIA
Rua Expedicionários do Brasil, 1448
Centro - Araraquara - SP
(161) 3919-6150 | contato@aliengenharia.com.br



ALTA
ENGENHARIA

OBRA Centro de Atendimento DAE			ESCALA Indicada
PROPRIETÁRIO DAE – DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			VERIF. WLF
LOCAL Av. José Parisi, n° 364, Vila Velosa, Araraquara/SP			ÚLTIMA ALTERAÇÃO
TÍTULO DA FOLHA Hídricos – Isométrico			06/01/2020
AUTOR DO PROJ. Eng. Eduardo Tagino Comin		FASE Proj. Executivo	FOLHA PPCI 05/06
RESP. TÉCNICO Eng. Wanderson Luiz de França Filho		REGISTRO CREA/SP 5069214197	
DOC. N° 28027230191480349		ASS.	
ARQUIVO 20-01-08_ALTI_DAE_PPCL_R02.DWG		STATUS Concluído	