Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP
Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 I. E. Isento
www.daaeararaquara.com.br

Relatório da Qualidade da Água de Rede de Distribuição
Novembro 2020

Sistema: Assentamento Monte Alegre		**Reservatório: Assentamento Monte Alegre**		**n° ligações (1): 5**		**Grupo: 14**	
Parâmetros (2)	**Coliformes Totais**	***Escherichia Coli***	**Cloro Residual Livre**	**Fluoreto**	**pH**	**Cor**	**Turbidez**
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL	mg/L	mg/L		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (3)	Ausentes (3)	0,2 – 2,0 (4)	< 1,5 (5)	6,0 - 9,5 (6)	<15 (7)	<5,0 (7)
Resultado	**Ausentes**	**Ausentes**	**0,7**	**0,6**	**7,5**	**1,2**	**0,1**
Amostras Previstas (8)	10	10	10	10	10	10	10
Amostras Realizadas	10	10	10	10	10	10	10
Amostras Fora do Padrão	**(9)(10)** 0	**(10)** 0	0	0	0	0	**(11)** 0

Sistema: Assentamento Bela Vista I		**Reservatório: Assentamento Bela Vista I**		**n° ligações (1): 113**		**Grupo: 16 e 17**	
Parâmetros (2)	**Coliformes Totais**	***Escherichia Coli***	**Cloro Residual Livre**	**Fluoreto**	**pH**	**Cor**	**Turbidez**
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL	mg/L	mg/L		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (3)	Ausentes (3)	0,2 – 2,0 (4)	< 1,5 (5)	6,0 - 9,5 (6)	<15 (7)	<5,0 (7)
Resultado							
Amostras Previstas (8)	4	4	4	4	4	4	4
Amostras Realizadas	0	0	0	0	0	0	0
Amostras Fora do Padrão	**(9)(10)**	**(10)**					**(11)**

Sistema: Assentamento Bela Vista II		**Reservatório: Assentamento Bela Vista II**		**n° ligações (1): 113**		**Grupo: 16 e 17**	
Parâmetros (2)	**Coliformes Totais**	***Escherichia Coli***	**Cloro Residual Livre**	**Fluoreto**	**pH**	**Cor**	**Turbidez**
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL	mg/L	mg/L		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (3)	Ausentes (3)	0,2 – 2,0 (4)	< 1,5 (5)	6,0 - 9,5 (6)	<15 (7)	<5,0 (7)
Resultado	**Ausentes**	**Ausentes**	**0,6**	**0,7**	**6,2**	**0,7**	**0,2**
Amostras Previstas (8)	10	10	10	10	10	10	10
Amostras Realizadas	10	10	10	10	10	10	10
Amostras Fora do Padrão	**(9)(10)** 0	**(10)** 0	0	0	0	0	**(11)** 0

Sistema: Assentamento Bela Vista III		**Reservatório: Assentamento Bela Vista III**		**n° ligações (1): 113**		**Grupo: 16 e 17**	
Parâmetros (2)	**Coliformes Totais**	***Escherichia Coli***	**Cloro Residual Livre**	**Fluoreto**	**pH**	**Cor**	**Turbidez**
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL	mg/L	mg/L		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (3)	Ausentes (3)	0,2 – 2,0 (4)	< 1,5 (5)	6,0 - 9,5 (6)	<15 (7)	<5,0 (7)
Resultado	**Ausentes**	**Ausentes**	**0,7**	**0,8**	**6,4**	**0,7**	**0,2**
Amostras Previstas (8)	10	10	10	10	10	10	10
Amostras Realizadas	10	10	10	10	10	10	10
Amostras Fora do Padrão	**(9)(10)** 0	**(10)** 0	0	0	0	0	**(11)** 0

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP
Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 I. E. Isento
www.daaeararaquara.com.br

Sistema: Bueno de Andrada		**Reservatório: Bueno de Andrada**		**n° ligações (1): 105**		**Grupo: 15**	
Parâmetros (2)	**Coliformes Totais**	***Escherichia Coli***	**Cloro Residual Livre**	**Fluoreto**	**pH**	**Cor**	**Turbidez**
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL	mg/L	mg/L		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (3)	Ausentes (3)	0,2 – 2,0 (4)	< 1,5 (5)	6,0 - 9,5 (6)	<15 (7)	<5,0 (7)
Resultado	**Ausentes**	**Ausentes**	**0,9**	**0,6**	**6,5**	**0,0**	**0,1**
Amostras Previstas (8)	10	10	10	10	10	10	10
Amostras Realizadas	10	10	10	10	10	10	10
Amostras Fora do Padrão	**(9)(10)** 0	**(10)** 0	0	0	0	0	**(11)** 0

Sistema: Carmo		**Reservatório: R-12 e R-32**		**n° ligações (1): 5724**		**Grupo: 40 e 41**	
Parâmetros (2)	**Coliformes Totais**	***Escherichia Coli***	**Cloro Residual Livre**	**Fluoreto**	**pH**	**Cor**	**Turbidez**
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL	mg/L	mg/L		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (3)	Ausentes (3)	0,2 – 2,0 (4)	< 1,5 (5)	6,0 - 9,5 (6)	<15 (7)	<5,0 (7)
Resultado	**Ausentes**	**Ausentes**	**1,0**	**0,7**	**6,7**	**0,0**	**0,1**
Amostras Previstas (8)	15	15	15	15	15	15	15
Amostras Realizadas	15	15	15	15	15	15	15
Amostras Fora do Padrão	**(9)(10)** 0	**(10)** 0	0	0	0	0	**(11)** 0

Sistema: Eliana		**Reservatório: R-8**		**n° ligações (1): 747**		**Grupo: 30**	
Parâmetros (2)	**Coliformes Totais**	***Escherichia Coli***	**Cloro Residual Livre**	**Fluoreto**	**pH**	**Cor**	**Turbidez**
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL	mg/L	mg/L		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (3)	Ausentes (3)	0,2 – 2,0 (4)	< 1,5 (5)	6,0 - 9,5 (6)	<15 (7)	<5,0 (7)
Resultado	**Ausentes**	**Ausentes**	**1,0**	**0,7**	**6,4**	**0,1**	**0,3**
Amostras Previstas (8)	5	5	5	5	5	5	5
Amostras Realizadas	5	5	5	5	5	5	5
Amostras Fora do Padrão	**(9)(10)** 0	**(10)** 0	0	0	0	0	**(11)** 0

Sistema: ETE Araraquara		**Reservatório: ETE Araraquara**		**n° ligações (1): 1**		**Grupo:**	
Parâmetros (2)	**Coliformes Totais**	***Escherichia Coli***	**Cloro Residual Livre**	**Fluoreto**	**pH**	**Cor**	**Turbidez**
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL	mg/L	mg/L		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (3)	Ausentes (3)	0,2 – 2,0 (4)	< 1,5 (5)	6,0 - 9,5 (6)	<15 (7)	<5,0 (7)
Resultado	**Ausentes**	**Ausentes**	**0,7**	**0,7**	**6,4**	**0,8**	**0,1**
Amostras Previstas (8)	10	10	10	10	10	10	10
Amostras Realizadas	10	10	10	10	10	10	10
Amostras Fora do Padrão	**(9)(10)** 0	**(10)** 0	0	0	0	0	**(11)** 0

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP
Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 I. E. Isento
www.daaeararaquara.com.br

Sistema: Fonte (Zona Baixa)		**Reservatório: R-1, R-2, R-9 e R-10**		**n° ligações (1): 8422**		**Grupo: 70 e 72**	
Parâmetros (2)	**Coliformes Totais**	***Escherichia Coli***	**Cloro Residual Livre**	**Fluoreto**	**pH**	**Cor**	**Turbidez**
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL	mg/L	mg/L		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (3)	Ausentes (3)	0,2 – 2,0 (4)	< 1,5 (5)	6,0 - 9,5 (6)	<15 (7)	<5,0 (7)
Resultado	**Ausentes**	**Ausentes**	**1,1**	**0,7**	**7,3**	**0,0**	**0,1**
Amostras Previstas (8)	8	8	8	8	8	8	8
Amostras Realizadas	10	10	10	10	10	10	10
Amostras Fora do Padrão	**(9)(10)** 0	**(10)** 0	0	0	0	0	**(11)** 0

Sistema: Fonte		**Reservatório: R-23**		**n° ligações (1): 5376**		**Grupo: 71**	
Parâmetros (2)	**Coliformes Totais**	***Escherichia Coli***	**Cloro Residual Livre**	**Fluoreto**	**pH**	**Cor**	**Turbidez**
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL	mg/L	mg/L		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (3)	Ausentes (3)	0,2 – 2,0 (4)	< 1,5 (5)	6,0 - 9,5 (6)	<15 (7)	<5,0 (7)
Resultado	**Ausentes**	**Ausentes**	**0,8**	**0,6**	**6,9**	**0,6**	**0,2**
Amostras Previstas (8)	19	19	19	19	19	19	19
Amostras Realizadas	19	19	19	19	19	19	19
Amostras Fora do Padrão	**(9)(10)** 0	**(10)** 0	0	0	0	0	**(11)** 0

Sistema: Fonte (Zona Alta)		**Reservatório: R-6**		**n° ligações (1): 6675**		**Grupo: 45 e 46**	
Parâmetros (2)	**Coliformes Totais**	***Escherichia Coli***	**Cloro Residual Livre**	**Fluoreto**	**pH**	**Cor**	**Turbidez**
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL	mg/L	mg/L		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (3)	Ausentes (3)	0,2 – 2,0 (4)	< 1,5 (5)	6,0 - 9,5 (6)	<15 (7)	<5,0 (7)
Resultado	**Ausentes**	**Ausentes**	**1,0**	**0,6**	**7,0**	**0,0**	**0,2**
Amostras Previstas (8)	10	10	10	10	10	10	10
Amostras Realizadas	10	10	10	10	10	10	10
Amostras Fora do Padrão	**(9)(10)** 0	**(10)** 0	0	0	0	0	**(11)** 0

Sistema: Flores		**Reservatório: R-28**		**n° ligações (1): 1403**		**Grupo: 42**	
Parâmetros (2)	**Coliformes Totais**	***Escherichia Coli***	**Cloro Residual Livre**	**Fluoreto**	**pH**	**Cor**	**Turbidez**
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL	mg/L	mg/L		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (3)	Ausentes (3)	0,2 – 2,0 (4)	< 1,5 (5)	6,0 - 9,5 (6)	<15 (7)	<5,0 (7)
Resultado	**Ausentes**	**Ausentes**	**1,5**	**0,8**	**7,3**	**0,0**	**0,1**
Amostras Previstas (8)	10	10	10	10	10	10	10
Amostras Realizadas	10	10	10	10	10	10	10
Amostras Fora do Padrão	**(9)(10)** 0	**(10)** 0	0	0	0	0	**(11)** 0

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP
Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 I. E. Isento
www.daaeararaquara.com.br

Sistema: Iguatemi		**Reservatório: R-11 e R-25**		**n° ligações (1): 7319**		**Grupo: 34 e 36**	
Parâmetros (2)	**Coliformes Totais**	***Escherichia Coli***	**Cloro Residual Livre**	**Fluoreto**	**pH**	**Cor**	**Turbidez**
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL	mg/L	mg/L		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (3)	Ausentes (3)	0,2 – 2,0 (4)	< 1,5 (5)	6,0 - 9,5 (6)	<15 (7)	<5,0 (7)
Resultado	**Ausentes**	**Ausentes**	**0,2**	**0,7**	**6,3**	**1,9**	**0,4**
Amostras Previstas (8)	10	10	10	10	10	10	10
Amostras Realizadas	10	10	10	10	10	10	10
Amostras Fora do Padrão	**(9)(10)** 0	**(10)** 0	0	0	0	0	**(11)** 0

Sistema: Paiol		**Reservatório: R-5A, R-16 e R-24**		**n° ligações (1): 5524**		**Grupo: 20 e 21**	
Parâmetros (2)	**Coliformes Totais**	***Escherichia Coli***	**Cloro Residual Livre**	**Fluoreto**	**pH**	**Cor**	**Turbidez**
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL	mg/L	mg/L		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (3)	Ausentes (3)	0,2 – 2,0 (4)	< 1,5 (5)	6,0 - 9,5 (6)	<15 (7)	<5,0 (7)
Resultado	**Ausentes**	**Ausentes**	**1,0**	**0,8**	**7,1**	**1,6**	**0,1**
Amostras Previstas (8)	30	30	30	30	30	30	30
Amostras Realizadas	30	30	30	30	30	30	30
Amostras Fora do Padrão	**(9)(10)** 0	**(10)** 0	0	0	0	0	**(11)** 0

Sistema: Martinez e Satélite		**Reservatório: R-22, R-15 e R-29**		**n° ligações (1): 4648**		**Grupo: 31 e 32**	
Parâmetros (2)	**Coliformes Totais**	***Escherichia Coli***	**Cloro Residual Livre**	**Fluoreto**	**pH**	**Cor**	**Turbidez**
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL	mg/L	mg/L		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (3)	Ausentes (3)	0,2 – 2,0 (4)	< 1,5 (5)	6,0 - 9,5 (6)	<15 (7)	<5,0 (7)
Resultado	**Ausentes**	**Ausentes**	**1,8**	**0,8**	**6,1**	**0,1**	**0,1**
Amostras Previstas (8)	10	10	10	10	10	10	10
Amostras Realizadas	10	10	10	10	10	10	10
Amostras Fora do Padrão	**(9)(10)** 0	**(10)** 0	0	0	0	0	**(11)** 0

Sistema: Pinheirinho		**Reservatório: R-19**		**n° ligações (1): 4424**		**Grupo: 60 e 61**	
Parâmetros (2)	**Coliformes Totais**	***Escherichia Coli***	**Cloro Residual Livre**	**Fluoreto**	**pH**	**Cor**	**Turbidez**
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL	mg/L	mg/L		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (3)	Ausentes (3)	0,2 – 2,0 (4)	< 1,5 (5)	6,0 - 9,5 (6)	<15 (7)	<5,0 (7)
Resultado	**Ausentes**	**Ausentes**	**1,3**	**0,6**	**6,6**	**0,0**	**0,1**
Amostras Previstas (8)	25	25	25	25	25	25	25
Amostras Realizadas	25	25	25	25	25	25	25
Amostras Fora do Padrão	**(9)(10)** 0	**(10)** 0	0	0	0	0	**(11)** 0

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP
Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 I. E. Isento
www.daaeararaquara.com.br

Sistema: Planalto		**Reservatório: R-20**		**n° ligações (1): 1986**		**Grupo: 65**	
Parâmetros (2)	**Coliformes Totais**	***Escherichia Coli***	**Cloro Residual Livre**	**Fluoreto**	**pH**	**Cor**	**Turbidez**
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL	mg/L	mg/L		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (3)	Ausentes (3)	0,2 – 2,0 (4)	< 1,5 (5)	6,0 - 9,5 (6)	<15 (7)	<5,0 (7)
Resultado	**Ausentes**	**Ausentes**	**1,2**	**0,7**	**7,1**	**2,1**	**0,1**
Amostras Previstas (8)	5	5	5	5	5	5	5
Amostras Realizadas	5	5	5	5	5	5	5
Amostras Fora do Padrão	**(9)(10)** 0	**(10)** 0	0	0	0	0	**(11)** 0

Sistema: São Rafael		**Reservatório: São Rafael**		**n° ligações (1):**		**Grupo:**	
Parâmetros (2)	**Coliformes Totais**	***Escherichia Coli***	**Cloro Residual Livre**	**Fluoreto**	**pH**	**Cor**	**Turbidez**
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL	mg/L	mg/L		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (3)	Ausentes (3)	0,2 – 2,0 (4)	< 1,5 (5)	6,0 - 9,5 (6)	<15 (7)	<5,0 (7)
Resultado	**Ausentes**	**Ausentes**	**1,0**	**0,6**	**6,7**	**0,0**	**0,5**
Amostras Previstas (8)	13	13	13	13	13	13	13
Amostras Realizadas	13	13	13	13	13	13	13
Amostras Fora do Padrão	**(9)(10)** 0	**(10)** 0	0	0	0	0	**(11)** 0

Sistema: Selmi Dei		**Reservatório: R-18, R-27 e R-30**		**n° ligações (1): 4975**		**Grupo: 50**	
Parâmetros (2)	**Coliformes Totais**	***Escherichia Coli***	**Cloro Residual Livre**	**Fluoreto**	**pH**	**Cor**	**Turbidez**
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL	mg/L	mg/L		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (3)	Ausentes (3)	0,2 – 2,0 (4)	< 1,5 (5)	6,0 - 9,5 (6)	<15 (7)	<5,0 (7)
Resultado	**Ausentes**	**Ausentes**	**0,6**	**0,6**	**6,7**	**0,0**	**0,1**
Amostras Previstas (8)	26	26	26	26	26	26	26
Amostras Realizadas	26	26	26	26	26	26	26
Amostras Fora do Padrão	**(9)(10)** 0	**(10)** 0	0	0	0	0	**(11)** 0

Sistema: Vitório de Santi		**Reservatório: Vitório de Santi**		**n° ligações (1):**		**Grupo:**	
Parâmetros (2)	**Coliformes Totais**	***Escherichia Coli***	**Cloro Residual Livre**	**Fluoreto**	**pH**	**Cor**	**Turbidez**
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL	mg/L	mg/L		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (3)	Ausentes (3)	0,2 – 2,0 (4)	< 1,5 (5)	6,0 - 9,5 (6)	<15 (7)	<5,0 (7)
Resultado	**Ausentes**	**Ausentes**	**0,3**	**0,7**	**6,0**	**0,0**	**0,3**
Amostras Previstas (8)	10	10	10	10	10	10	10
Amostras Realizadas	11	11	11	11	11	11	11
Amostras Fora do Padrão	**(9)(10)** 0	**(10)** 0	0	0	0	0	**(11)** 0

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP
Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 I. E. Isento
www.daaearararaquara.com.br

Sistema: Vila Xavier		**Reservatório: R-32**		**n° ligações (1): 15072**		**Grupo: 55, 56, 57, 58 e 59**	
Parâmetros (2)	**Coliformes Totais**	***Escherichia Coli***	**Cloro Residual Livre**	**Fluoreto**	**pH**	**Cor**	**Turbidez**
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL	mg/L	mg/L		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (3)	Ausentes (3)	0,2 – 2,0 (4)	< 1,5 (5)	6,0 - 9,5 (6)	<15 (7)	<5,0 (7)
Resultado	**Ausentes**	**Ausentes**	**0,8**	**0,6**	**6,9**	**0,6**	**0,2**
Amostras Previstas (8)	19	19	19	19	19	19	19
Amostras Realizadas	19	19	19	19	19	19	19
Amostras Fora do Padrão	**(9)(10)** 0	**(10)** 0	0	0	0	0	**(11)** 0

Sistema: Zanin		**Reservatório: R-32**		**n° ligações (1):**		**Grupo:**	
Parâmetros (2)	**Coliformes Totais**	***Escherichia Coli***	**Cloro Residual Livre**	**Fluoreto**	**pH**	**Cor**	**Turbidez**
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL	mg/L	mg/L		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (3)	Ausentes (3)	0,2 – 2,0 (4)	< 1,5 (5)	6,0 - 9,5 (6)	<15 (7)	<5,0 (7)
Resultado	**Ausentes**	**Ausentes**	**1,6**	**0,8**	**6,0**	**0,0**	**0,1**
Amostras Previstas (8)	5	5	5	5	5	5	5
Amostras Realizadas	5	5	5	5	5	5	5
Amostras Fora do Padrão	**(9)(10)** 0	**(10)** 0	0	0	0	0	**(11)** 0

Legenda
uH – Unidade Hazen (mgPt-Co/L)
uT – Unidade de Turbidez
mg/L – miligramas por litro
UFC – Unidade Formadora de Colônias
Resultado – valores expressos como média aritmética dos valores das análises realizadas.

Referência
(1) Número de Ligações: Dados fornecidos pela Gerência Comercial;
(2) Anexo XX da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde n.° 5 de 28 de setembro de 2017;
(3) Art. 27 e Anexo 1 em (2);
(4) Art. 34° e Art. 39 § 2° em (2)
(5) Art. 37 §1° em (2) e anexo 7 em (2);
(6) Art. 39 §1° em (2) e anexo 7 em (2);
(7) Anexo 10 em (2);
(8) Art. 41 em (2);
(9) Art. 27 §1°;
(10) Art. 27 § 7°;
(11) Art. 30 §1°

Comentários:
O sistema Assentamento Bela Vista I não recebeu água neste mês, portanto, não foi coletado.

Os demais sistemas de abastecimento apresentaram resultados em conformidade com os padrões de potabilidade estabelecido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde n.° 5 de 28 de setembro de 2017.

GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS

Este relatório foi conferido e liberado eletronicamente por:

Me. Francisco Raimundo da Silva CRQ 04100388 - Químico Responsável Técnico	Me. Renata Lombardi CRBio 33708/01 Bióloga	Dr. Weverton Campos Nozela CRQ 04100423 - Técnico Gerente de Tratamento de Água e Esgoto