



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP
Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 I. E. Isento
www.daaeararaquara.com.br



Relatório Da Qualidade Da Água Dos Poços Julho 2021

Poço: Aldo Lupo					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	Escherichia Coli	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	5,7	0,0	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: Assentamento Bela Vista I					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	Escherichia Coli	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	6,4	0,0	0,5
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7)	(7)			(8)

Poço: Assentamento Bela Vista II					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	Escherichia Coli	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	6,4	0,0	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: Assentamento Bela Vista III					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	6,5	0,0	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: Assentamento Monte Alegre					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	6,9	0,0	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: Bueno de Andrada					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	6,7	0,0	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: Cruzes					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado					
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	0	0	0	0	0
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: ETE Araraquara I					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	6,2	0,4	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: Flora					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado					
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	0	0	0	0	0
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: Fonte					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	6,4	1,0	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: Iguatemi					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado					
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	0	0	0	0	0
Amostras Fora do Padrão	(6)(7)	(7)			(8)

Poço: Ouro I					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	6,8	0,0	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: Ouro II					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	5,8	2,0	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7)	(7)			(8)

Poço: Parque São Paulo					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	7,1	0,3	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: Paiol I (Universal)					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	6,8	0,0	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: Paiol II					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	6,7	0,0	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: Pinheirinho					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	6,5	1,0	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: Planalto					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	6,6	0,0	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: Rodovia					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	6,5	0,0	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: Santa Lúcia					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	6,7	0,0	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: Santa Marta I					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	5,7	0,0	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: Santa Marta II					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	5,7	0,0	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: Santana					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	6,9	0,0	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: São Rafael					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	6,9	0,0	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: Standard					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	6,9	0,0	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: Selmi Dei					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	6,7	0,0	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: Selmi Dei II					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	6,9	0,0	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: Vitória de Santi					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	5,8	3,2	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Poço: Zanin					
Parâmetros (1)	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	pH	Cor	Turbidez
Unidade	UFC/100mL	UFC/100mL		uH	uT
Padrão de Potabilidade	Ausentes (2)	Ausentes (2)	6,0 - 9,5 (3)	<15 (4)	<5,0 (4)
Resultado	Ausentes	Ausentes	6,4	0,0	0,1
Amostras Previstas (5)	1	1	1	1	1
Amostras Realizadas	1	1	1	1	1
Amostras Fora do Padrão	(6)(7) 0	(7) 0	0	0	(8) 0

Legenda

UH – Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

UT – Unidade de Turbidez

UFC – Unidade Formadora de Colônias

Referência

(1) Portaria GM/MS nº 888, de 4 de Maio de 2021;

(2) Art. 27 e Anexo 1 em (2);

(3) Art. 30 §1º em (2) e anexos 3, 4 e 5 em (2);

(4) Art. 28 §1º, §2º e §3º e Anexo 2 em (2);

(5) Art. 14 em (2);

(6) Art. 27;

(7) Art. 27 § 7º e Art. 29;

(8) Art. 28 §1º, §2º e §3º e Anexo 2 em (2);

Comentários:

Os poços Cruzes, Flora, Iguatemi não operaram neste mês, logo não foram coletados.

Os poços Aldo Lupo, Ouro II, Santa Marta I, Santa Marta II e Victório de Santi apresentaram resultado de pH abaixo da faixa estabelecida (6,0-9,5) no Art. 30 da Portaria GM/MS nº 888, de 4 de Maio de 2021, no entanto, trata-se de característica do manancial, não sendo considerado resultado não conforme.

Os demais poços apresentaram resultados em conformidade com os padrões de potabilidade estabelecido pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de Maio de 2021.

GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS

Este relatório foi conferido e liberado eletronicamente por:

Me. Francisco Raimundo da Silva
CRQ 04100388 - Químico
Responsável Técnico

Me. Renata Lombardi
CRBio 33708/01 - Bióloga
Gerente de Tratamento de Água e Esgoto