



## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP

Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595

CNPJ 44.239.770/0001-67

I.E. - ISENTO

www.daaeararaquara.com.br



Prefeitura do Município de Araraquara

### ANEXO II – ESCOPO DE FORNECIMENTO

#### TRATAMENTO TERMO-VÁCUO DO ÓLEO MINERAL ISOLANTE E SERVIÇOS DIVERSOS

ITEM	LOCAL	Transformador		COORDENANDAS		ENDEREÇO / LOCAL
		SÉRIE	POT (KVA)	LATITUDE	LONGITUDE	
1	<b>POÇO SELMI DEI II</b>	7118	500	-21.4320	-48.0851	R. Prof. Carlos Alberto Alves de Carvalho, s/n
	Troca da Sílica Gel; Serviços de rotina.					
2	<b>CAPTAÇÃO DE AGUA DA ANHUMAS I</b>	1731	750	-21,4555	-48,0255	Rural
	Tratamento termo vácuo do óleo isolante; Nova coleta de amostra de óleo, para ensaio físico-químico e cromatográfico e serviços de rotina.					
3	<b>ELEVATÓRIA DE AGUA DA ANHUMAS II</b>	176175-N	300	-21,4608	-48,0447	Rural
	Correção de vazamento nos seguintes acessórios: Buchas de baixa tensão; Complemento de nível de óleo mineral isolante					
4	<b>ELEVATÓRIA DE AGUA DA ANHUMAS II</b>	116171-N	300	-21,4608	-48,0447	Rural
	Correção de vazamento nos seguintes acessórios: Indicador de nível de óleo; Buchas de baixa tensão; Registros; Complemento de nível de óleo mineral isolante					
5	<b>POÇO PINHEIROS</b>	96706	500	-21.4556	-48.0746	CRT 166A, 318 Parque Pinheiros
	Tratamento termo vácuo do óleo isolante; Nova coleta de amostra de óleo, para ensaio físico-químico e cromatográfico e serviços de rotina.					
6	<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA FONTE</b>	668	500	-21.4612	-48.1007	Rua Domingos Barbieri, 100
	Tratamento termo vácuo do óleo isolante; Nova coleta de amostra de óleo, para ensaio físico-químico e cromatográfico e serviços de rotina.					
7	<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA FONTE</b>	22568	112,5	-21.4612	-48.1007	Rua Domingos Barbieri, 100
	Tratamento termo vácuo do óleo isolante; Nova coleta de amostra de óleo, para ensaio físico-químico e cromatográfico e serviços de rotina.					
8	<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA FONTE</b>	60275	112,5	-21.4612	-48.1007	Rua Domingos Barbieri, 100
	Correção de vazamento nos seguintes acessórios: Buchas de baixa tensão; Serviços de rotina;					
9	<b>POÇO DA RODOVIA</b>	291829	750	-21.4653	-48.0654	Rod. João Ribeiro de Barros, S/N - Km 75 ( Sp 255 )
	Troca da Sílica Gel; Serviços de rotina.					
10	<b>POÇO UNIVERSAL</b>	42090	225	-21.4733	-48.1241	Av. Paulino Rodella, S/N
	Tratamento termo vácuo do óleo isolante; Nova coleta de amostra de óleo, para ensaio físico-químico e cromatográfico e serviços de rotina.					

Gerencia de Manutenção Eletromecânica

Unidade de Manutenção Elétrica

