

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT										
NBR 6484/01										
CLIENTE: RODOLPHO MAIA					SONDAGEM À PERCUSSÃO					
OBRA: RESERVATÓRIO					INÍCIO: 02/05/2023 TÉRMINO: 03/05/2023					
LOCAL: ARARAQUARA - SP					COTA: 0,00 COORD. N: E:					
GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR: Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm REVESTIMENTO: 2.00 m	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
			INI.	FIN.						
		-	-	-	-	-	0,10	PISO DE BLOQUETE.	N.A. = NÃO FOI ENCONTRADO	TC
		-	-	-	-	-	0,20	AREIA.		
	1,00	-	-	-	-	-	1,09	ATERRO.		
	2,00	1 15	1 15	1 15	2	2	01	SILTE ARGILOSO, MUITO MOLE A MÉDIO, COR		
	3,00	1 15	2 15	1 15	3	3	02			
	4,00	2 15	2 15	2 15	4	4	03			
	5,00	2 15	2 15	1 15	4	3	04			
	6,00	2 15	3 15	4 15	5	7	05			
	7,00	3 15	3 15	4 15	6	7	06	SILTE, COR MARROM CLARO.		
	8,00	3 15	2 15	2 15	5	4	07			
	9,00	3 15	3 15	4 15	6	7	08	SILTE ARGILOSO, MÉDIO, COR MARROM VARIEGADO.		
	10,00	4 15	4 15	5 15	8	9	09			
	11,00	3 15	3 15	4 15	6	7	10	SILTE ARGILOSO, MÉDIO A DURO, COR MARROM VARIEGADO.		
	12,00	6 15	8 15	9 15	14	17	11			
	13,00	14 15	21 15	30 15	35	51	12			
14,00	17 15	31 12	-	48 27	31 12	13				
15,00	20 15	33 12	-	53 27	33 12	14,27	POR ORDEM DO(A) CONTRATANTE, A PERFURAÇÃO FOI PARALISADA NA PROFUNDIDADE DE 14,27m.	CA	14,27	
OBS.: PERCUSSÃO: 1,45m a 14,27m										
LEGENDAS: 30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS REVESTIMENTO										
					DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:			
					08/05/2023	MAIO - 2023	01/01			
					ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:			
					1/100	SOUZA	CHICÃO			