



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0

www.daaeararaquara.com.br



ANÁLISE DE RISCOS

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------|---------|---|------------------------|------------------------|--------------------|
| Departamento Autônomo de Água e Esgotos | | Responsável Técnico: | | Alexandre Coan Pierri | | Gerência Requisitante: | GEEM |
| Descrição da Obra: | Rebobinamento de 3 motores trifásicos | Local da Obra | | C.R São Paulo, Captação da Anhumas e Poço Santana | | Gestor do Contrato: | Luis H. Tinti |
| Assinatura Contrato: | | Início: | | Término: | | Fiscal do Contrato | Cicero da C. Rocha |
| Contratada: | RAZÃO SOCIAL E CNPJ | | | Responsável Téc. Contratada: | | | |
| Descrição do Risco | Causa | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Medida de Controle | Responsável | Prazo |
| Risco de Acidente | Queda | 2 | 3 | MODERADO | Atender medidas NR-35 | Contratada | Imediato |
| Risco Ergonômico | Doenças osseos musculares | 3 | 2 | MODERADO | Atender medidas NR- 17 | Contratada | Imediato |
| Risco Elétrico | Choque | 1 | 1 | ACEITÁVEL | Atender medidas NR- 10 | Contratada | Imediato |
| | | | | ACEITÁVEL | | | |
| | | | | ACEITÁVEL | | | |
| | | | | ACEITÁVEL | | | |
| | | | | ACEITÁVEL | | | |
| | | | | ACEITÁVEL | | | |
| | | | | ACEITÁVEL | | | |
| | | | | ACEITÁVEL | | | |
| | | | | ACEITÁVEL | | | |
| | | | | ACEITÁVEL | | | |

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

| CRITÉRIO | DESCRIÇÃO |
|----------|-------------|
| 1 | MUITO BAIXO |
| 2 | BAIXO |
| 3 | MÉDIO |
| 4 | ALTO |
| 5 | MUITO ALTO |

| NÍVEL DO RISCO | CLASSIFICAÇÃO | AÇÃO NECESSÁRIA |
|------------------|---------------|--|
| NR<=5 | ACEITÁVEL | NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL) |
| NR 6<= NR <=12 | MODERADO | SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS) |
| NR 15 <= NR <=25 | CRÍTICO | |