



## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP

Telefone: (16) 3324 9555 - Atendimento 0800 602 2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 Inscrição Estadual - ISENTA

[www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)



### ANEXO II - ESCOPO DE FORNECIMENTO

Lote	Descrição	Local	Unid.	Unid.
1	Rebobinamento - Motor Trifásico de 150 CV, 220/380/440 V	C.R.Parque São Paulo	Peças	Serviços
2	Revisão - Motor Trifásico de 450 CV, 380 V	Captação da Anhumas	Peças	Serviços
3	Revisão - Motor Trifásico de 500 CV, 440/760 V	Poço Santana	Peças	Serviços

Cícero da Costa Rocha  
Coordenador de Manutenção Elétrica



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP

Telefone: (16) 3324 9555 - Atendimento 0800 602 2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual: Isento

[www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)



### ANEXO II - ESCOPO DE FORNECIMENTO

#### L O T E 1 - Motor Trifásico de 125 CV, 220/380/440 V, pertencente a C. R. São Paulo

#### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Item	Descrição	Unid.	Qtd.
1	Revisão Completa do motor; montagem e desmontagem do equipamento; <b>rebobinamento</b> ; evernização do motor classe F ou superior; Impregnação por imersão em verniz classe 155° C e secagem e cura em estufa; limpeza da carcaça com jato de alta pressão; pintura interna no núcleo dos motores com primer protetivo vermelho; pintura final de acabamento na cor da WEG.	sv	1
2	Balanceamento dos induzidos, ventoinhas e acoplamentos separadamente.	sv	3
3	Embuchamento da tampa traseira e dianteira	sv	2
4	Embuchamento do eixo no colo dos rolamentos	sv	2

#### DETALHAMENTO DOS MATERIAIS

Item	Descrição	Unid.	Qtd.
1	Rolamento 1º linha – 6316 C3 - DIANT.	pç	1
2	Rolamento 1º linha – 6316 C3 TRAS.	pç	1
3	Alimite 3/8"	pç	1
4	Graxeira M10 x 1 mm reta	pç	1

Cícero da Costa Rocha  
Coordenador de Manutenção Elétrica



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP

Telefone: (16) 3324 9555 - Atendimento 0800 602 2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual: Isento

[www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)



### ANEXO II - ESCOPO DE FORNECIMENTO

#### L O T E 2 - Motor Trifásico de 450 CV, 380 V, pertencente a Captação da Anhumas

#### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Item	Descrição	Unid.	Qtd.
1	Revisão Completa do motor; montagem e desmontagem do equipamento; <b>rejuvenescimento</b> do motor, evernização do motor classe F ou superior; Impregnação por imersão em verniz classe 155° C e secagem e cura em estufa; limpeza da carcaça com jato de alta pressão; pintura interna no núcleo dos motores com primer protetivo vermelho; pintura final de acabamento na cor da WEG.	sv	1
2	Balanceamento dos induzidos, ventoinhas e acoplamentos separadamente.	sv	3
3	Embuchamento da tampa traseira e dianteira	sv	2
4	Embuchamento do eixo no colo dos rolamentos	sv	2

#### DETALHAMENTO DOS MATERIAIS

Item	Descrição	Unid.	Qtd.
1	Rolamento 1º linha – 6322C3 - DIANT.	pç	1
2	Rolamento 1º linha – 6316 C3 TRAS.	pç	1
3	Troca de cabos de 120 mm <sup>2</sup> - 1kv - 200C°	mt	7,5
4	Alimite 3/8"	pç	1
5	Graxeira M10 x 1 mm reta de 145 mm	pç	1

Cícero da Costa Rocha  
Coordenador de Manutenção Elétrica



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP

Telefone: (16) 3324 9555 - 0800 602 2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual: Isento

[www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)



### ANEXO II - Escopo de Fornecimento

#### LOTE 3 - Motor Trifásico de 500 CV, 440/760 V, pertencente ao Poço Santana

#### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Item	Descrição	Unid.	Qtd.
1	Rebobinamento completo do motor; montagem e desmontagem do equipamento; evernização do motor classe F ou superior; Impregnação por imersão em verniz classe 155° C e secagem e cura em estufa; limpeza da carcaça com jato de alta pressão; pintura interna no núcleo dos motores com primer protetivo vermelho; pintura final de acabamento na cor da WEG.	sv	1
2	Balanceamento dos induzidos, ventoinhas e acoplamentos separadamente.	sv	3
3	Embuchamento da tampa traseira e dianteira	sv	2
4	Embuchamento do eixo no colo dos rolamentos	sv	2

#### DETALHAMENTO DOS MATERIAIS

Item	Descrição	Unid.	Qtd.
1	Rolamento 1º linha – NU 322 - DIANT.	pç	1
2	Rolamento 1º linha – 6319 - TRAS.	pç	1
3	Rolamento 1º linha – 7319 TRAS.	pç	1
4	Alimite 3/8"	pç	1
5	Graxeira M10 x 1 mm reta de 145 mm	pç	1

Cícero da Costa Rocha  
Unidade de Manutenção Elétrica