



## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0

www.daaeararaquara.com.br



### ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos			Responsável Técnico		Alexandre Coan Pierri		Gerência Requisitante:		GEEMEC		
Descrição da Obra:		Conseto/reforma de 5 bombas		Local da Obra		Poço São Rafael, Vitorio e São Paulo		Gestor do Contrato:		Luis H Tinti	
Assinatura Contrato:			Início:			Término:			Fiscal do Contrato		Luis H Tinti
Contratada:		RAZÃO SOCIAL E CNPJ				Responsável Téc. Contratada:					
Descrição do Risco		Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável		Prazo
Risco de Acidente		Queda		2	2	ACEITÁVEL	Atender medidas NR-35		Contratada		Imediato
Risco Ergonômico		Doenças osseos musculares		2	2	ACEITÁVEL	Atender medidas NR- 17		Contratada		Imediato
Risco Elétrico		Choque		2	2	ACEITÁVEL	Atender medidas NR- 10		Contratada		Imediato
Paralisação de Obra		Empresa		2	2	ACEITÁVEL	Acompanhamento da obra		Gestor		imediato

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO
1	MUITO BAIXO
2	BAIXO
3	MÉDIO
4	ALTO
5	MUITO ALTO

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
NR<=5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	