



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0

www.daaeararaquara.com.br



ANEXO VI

ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos			Responsável Técnico		Alexandre Coan Pierri		Gerência Requisitante:		GEEMEC				
Descrição da Obra:		Retirada/Instalação da caixa de mancal da bomba		Local da Obra		Poço Standard		Gestor do Contrato:		Luis H Tinti			
Assinatura Contrato:			Início:			Término:				Fiscal do Contrato		Willian C. Siqueira	
Contratada:		RAZÃO SOCIAL E CNPJ				Responsável Téc. Contratada:							
Descrição do Risco		Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle			Responsável		Prazo	
Risco de Acidente		Queda		2	2	ACEITÁVEL	Atender medidas NR-35			Contratada		Imediato	
Risco Ergonômico		Doenças osteomusculares		2	2	ACEITÁVEL	Atender medidas NR- 17			Contratada		Imediato	
Risco Elétrico		Choque		2	2	ACEITÁVEL	Atender medidas NR- 10			Contratada		Imediato	
Paralisação de Obra		Empresa		2	2	ACEITÁVEL	Acompanhamento da obra			Gestor		imediato	

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO
1	MUITO BAIXO
2	BAIXO
3	MÉDIO
4	ALTO
5	MUITO ALTO

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
NR<=5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	