

Termo de Referência

Objeto: Aquisição de 10 m de mangueira de sucção azul/transparente, diâmetro de 2”.

Finalidade: Substituição das mangueiras existentes nas bombas de sucção da lagoa de chorume, que se encontram deterioradas devido ao tempo de uso e sua exposição ao tempo.


As mangueiras e seus complementos, que são abraçadeiras metálicas para fixá-las às bombas em uma extremidade e às válvulas de retenção em outra extremidade são necessárias para, através das bombas, promover drenagem da lagoa de chorume do aterro sanitário “encerrado”.

Serão utilizados 5 m de mangueira para cada bomba de recalque de chorume proveniente do aterro “encerrado”, sendo este chorume recalcado para um poço de visitas ligado à rede coletora de esgotos ligada à Estação de Tratamento de Esgotos-ETE através de ramais e emissários.

Condições de fornecimento: Material deverá ser novo, de primeira linha e atender às normas e especificações da ABNT quanto a fabricação e tipo de uso.

Prazo de Entrega: Máximo de três dias corridos após autorização de fornecimento.

Araraquara, 18 de junho de 2024.



Eng. Agamenon Brunetti Jr.
Gerente de Resíduos Sólidos
e Compostagem
DAAE - Matr. 1202

Gerência Responsável