


Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTO

www.daaeararaquara.com.br



ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Resp. Técnico: ENG. JOSÉ ROBERTO MECIANO JUNIOR		Gerência Requisitante: GENG		
Obra: Aquisição de bombas de recalque, tipo Anfíbia, com instalação in line, para as estações elevatórias do Reservatório Cruzes II e Reservatório Rodovia.		Local da Entrega: Rua Domingos Barbieri, nº 100, Fonte Luminosa, Araraquara-SP.		Gestor do Contrato: ENG. JOSÉ ROBERTO MECIANO JUNIOR		
Assinatura Contrato: ____/____/ 2.024		Início: ____/____/ 2.024	Término: ____/____/ 2.024	Fiscal do Contrato: ENG. LUIS ANTÔNIO M. B. MORAES		
Contratada:		CNPJ nº.	Resp. Téc. Contratada:			
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Prazo
Racionamento de água	Atraso na entrega das bombas	2	3	Moderado	Penalizar o fornecedor, solicitando agilidade na entrega e cumprimento das solicitações constantes no Edital	imediato
Cancelamento do Contrato	Descumprimento das condições estabelecidas no Edital	2	3	Moderado	Fiscalização constante no decorrer do Contrato	imediato

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO
1	MUITO BAIXO
2	BAIXO
3	MÉDIO
4	ALTO
5	MUITO ALTO

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
NR<=5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	