



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0

www.daaeararaquara.com.br



ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Responsável Técnico:		Alexandre Coan Pierri		Gerência Requisitante:		GEEM							
Descrição da Obra:		Registro de preços para Contratação de empresa para locação de caminhão com cesto, com motorista e combustível, em conformidade com a NR-12 – ANEXO 12, para serviços de iluminação nos poços, reservatórios, E.T.Es, E.T.As e escritórios do DAAE		Local da Obra		Proprios do DAAE conforme Anexo III		Gestor do Contrato:		Luis H. Tinti					
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato		Cicero da C. Rocha							
Contratada:		RAZÃO SOCIAL E CNPJ				Responsável Téc. Contratada:									
Descrição do Risco		Causa		Probabilidade		Impacto		Nível de Risco		Medida de Controle		Responsável		Prazo	
Risco de Acidente		Queda		2		3		MODERADO		Atender medidas NR-35		Contratada		Imediato	
Risco Ergonômico		Doenças osseos musculares		3		2		MODERADO		Atender medidas NR- 17		Contratada		Imediato	
Risco Elétrico		Choque		1		1		ACEITÁVEL		Atender medidas NR- 10		Contratada		Imediato	
								ACEITÁVEL							
								ACEITÁVEL							
								ACEITÁVEL							
								ACEITÁVEL							
								ACEITÁVEL							
								ACEITÁVEL							
								ACEITÁVEL							

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

CRITÉRIO DESCRIÇÃO

- 1 MUITO BAIXO
- 2 BAIXO
- 3 MÉDIO
- 4 ALTO
- 5 MUITO ALTO

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
NR <= 5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6 <= NR <= 12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <= 25	CRÍTICO	