



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTO

www.daaeararaquara.com.br



ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Resp. Técnico: Eng. José Roberto Meciano Jr.			Gerência Requisitante: GENG	
Descrição da Obra: Tamponamento de fissuras c/ vazamentos		Local da Obra: Reservatório R.07			Gestor do Contrato: Eng. José Roberto Meciano Jr.	
Assinatura Contrato: ____/____/ 2.024		Início: ____/____/ 2.024		Término: ____/____/ 2.024	Fiscal do Contrato: Eng. Luís A. Marchesoni B. Moraes	
Contratada:		CNPJ nº.		Resp. Téc. Contratada:		
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Prazo
Acidente de Trabalho	Uso de ferramentas básica	1	2	Aceitável	Uso indispensável de EPI's e EPC's	Imediato
Trabalho em Altura	Uso de plataforma articulada	2	2	Aceitável	Treinamento conforme NR-35	Imediato

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO
1	MUITO BAIXO
2	BAIXO
3	MÉDIO
4	ALTO
5	MUITO ALTO

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
NR<=5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	