



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTO

www.daaeararaquara.com.br



ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Resp. Técnico: Engº José Roberto Meciano Junior		Gerência Requisitante: GENG		
Obra: Reforma e Adequação da Cabine Elétrica/Força, Abrigo de Painéis e Obras Cíveis do CPR Cruzes.		Local da Obra: Rua Henrique Lupo, s/nº - Vila Harmonia		Gestor do Contrato: Téc. Ricardo L. Machado		
Assinatura Contrato: ____/____/ 2.024		Início: ____/____/ 2.024		Término: ____/____/ 2.024		Fiscal do Contrato: Eng. Luis Antônio M. B. Moraes
Contratada:		CNPJ nº.		Resp. Téc. Contratada:		
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Prazo
Atraso na execução do serviço	Falta de pessoal, equipamentos, ferramentas e materiais	2	3	Moderado	Contratações e compras antecipadas dos materiais e insumos	imediate
Cancelamento do Contrato	Descumprimento das condições estabelecidas no Edital	2	3	Moderado	Fiscalização constante no decorrer do Contrato	imediate
Acidente de Trabalho	Falta de EPI's, manuseio incorreto de ferramentas e equipamentos, estado de conservação precário de ferramentas e equipamentos	3	3	Moderado	Treinamento , fiscalização e manutenção preventiva de ferramentas e equipamentos	imediate

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO	
CRITÉRIO	DESCRIÇÃO
1	MUITO BAIXO
2	BAIXO
3	MÉDIO
4	ALTO
5	MUITO ALTO

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
NR<=5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	