



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP: 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602-2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E.: Isento

www.daaeararaquara.com.br



ANEXO VI - CARACTERÍSTICAS DOS POÇOS PROFUNDOS E EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO

LOTE 1

ITEM	POÇO	Média func.	Vazão	AMT	Profund idade total	Diâm. C. Bomb.	Prof. da Bomba	NE	ND	Coluna Edutora			Bombeador		Motor			Cabo Elétrico
		(h/d)	(m³/h)	(mca)	(m)	(mm)	(m)	(m)	(m)	Diam.	Material	Conexão	Marca / Modelo	Tipo	Pot. (CV)	Tensão (V)	Corr. (A)	
1	Bela Vista I	20	20	185	280	152	166	144	159	2.1/2"	A. Galv.	Rosca	EBARA BHS 512 / 17	SUB	30	220	70	3 x 25mm redondo
2	Bela Vista II	20	7	185	280	152	166	143	149	2.1/2"	A. Galv.	Rosca	CRI S4S - 5 - 31	SUB	8	220	27	3 x 10 mm redondo
3	Bela Vista III	16	30	185	280	152	160	30	60	2.1/2"	A. Galv.	Rosca	LEÃO R20 - 11	SUB	11	220	31	3 x 25mm redondo
4	Bueno Andrada	16	18	80	-	203	73	13	17	2"	A. Galv.	Rosca	LEÃO 500 R16/8	SUB	10	220	31	4 x 6 mm redondo
5	ETE Araraquara I	10	6	50	72	-	57	22	25	1.1/2"	A. Galv.	Rosca	LEÃO R16-08	SUB	10	220	29	4x6mm
6	ETE Araraquara II	10	40	-	100	-	37	3	13	1.1/2"	A. Galv.	Rosca	EBARA BHS 516-4	SUB	10	440	15	4x6mm
7	Monte Alegre - Coop.	20	8	57	-	100	54	12	45	1.1/2"	A. Galv.	Rosca	EBARA BHS 232/14	SUB	3	220	9	3 x 2,5mm
8	Monte Alegre - Creche	1	4	160	-	102	151	25	60	2"	A. Galv.	Rosca	CRI W S. L. 54P-3E -20	SUB	4	220	12	3 x 10 mm

UNIDADE DE MANUTENÇÃO MECÂNICA