



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0

www.daaeararaquara.com.br



ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Responsável Técnico		Alexandre Coan Pierri		Gerência Requisitante:	GEEMEC
Descrição da Obra:	Retirada e Instalação de bomba eixo prolongado	Local da Obra		Em 08 (oito) poços		Gestor do Contrato:	Luis H Tinti
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato	
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ			Responsável Téc. Contratada:			
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável	Prazo
Risco de Acidente	Queda	3	2	MODERADO	Atender medidas NR-35	Contratada	Imediato
Risco Ergonômico	Doenças osseos musculares	3	2	MODERADO	Atender medidas NR- 17	Contratada	Imediato
Risco Elétrico	Choque	2	2	ACEITÁVEL	Atender medidas NR- 10	Contratada	Imediato

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

CRITÉRIO DESCRIÇÃO

- 1 MUITO BAIXO
- 2 BAIXO
- 3 MÉDIO
- 4 ALTO
- 5 MUITO ALTO

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
NR<=5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	