



## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTO

www.daaeararaquara.com.br



### ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Resp. Técnico: Eng. Bruno Bernardoni Oliveira			Gerência Requisitante: GPLAN	
Obra: Plano Municipal de Saneamento Rural do Município de Araraquara.		Local da Entrega: Rua Domingos Barbieri, 100, Araraquara/SP (sede DAAE), Araraquara-SP.			Gestor do Contrato:	Eng. Bruno Bernardoni Oliveira
Assinatura Contrato: ____/____/ 2.024		Início: ____/____/ 2.025	Término: ____/____/ 2.025		Fiscal do Contrato:	Eng. Danilo Henrique da Silva Santos
Contratada:		CNPJ nº.	Resp. Téc. Contratada:			
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Prazo
Cancelamento do Contrato	Descumprimento das condições estabelecidas no Edital	2	3	Moderado	Fiscalização constante no decorrer do Contrato	imediato
Atraso no início da prestação do serviço	Falta de apresentação ds documentos exigidos e integração dos funcionarios	2	3	Moderado	Acompanhamento junto a empresa e no RH do DAAE referente a entrega dos documentos eo agendamento da integração	imediato

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO
1	MUITO BAIXO
2	BAIXO
3	MÉDIO
4	ALTO
5	MUITO ALTO

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
NR<=5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	